



RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

CCMP/SBEE
BON A LANCER
Retiré le 15 JUIL. 2022
Nom MEHISSOU GNIDEHOUE
Prénoms Zita
Signature



**DOSSIER DE DEMANDE DE
RENSEIGNEMENT ET DE PRIX (DRP)**

**FOURNITURE ET INSTALLATION DE
BATTERIES POUR ONDULEURS INDIVIDUELS
EN REGION AU PROFIT DE LA SBEE**

DRP No: 404/22/SBEE/DG/DPAL/PRMP/DSI/CM du
03/06/2022

BON A LANCER

Addendum n°1

Autorité contractante : *Société Béninoise d'Énergie
Electrique (SBEE)*

NOTIFIÉ A LA PRMP
COTONOU, le 15 JUIL. 2022
Pour Lancement
Avis d'Appels d'Offres

Source de financement : **Budget Autonome**

Juillet 2022

Le Chef de la Cellule de
Contrôle des Marchés
Publics

Kévo YAKPE

ADDENDUM N°1

**DRP No : 404/22/SBEE/DG/DPAL/PRMP/DSI/CM du 03/06/2022
RELATIF A LA FOURNITURE ET INSTALLATION DE
BATTERIES POUR ONDULEURS INDIVIDUELS EN REGION AU
PROFIT DE LA SBEE.**

Le présent addendum à la Demande de Renseignement et de Prix (DRP) relatif à la fourniture et installation de batteries pour onduleurs individuels en région au profit vise à :

- Apporter une information complémentaire sur les spécifications techniques de la Batterie pour onduleur individuel ;
- Relancer la date de dépôt des offres des candidats.

NB : en cas de contradiction, le présent addendum prévaut sur les réponses aux demandes d'éclaircissement.

BON A LANCER

I- Complément apportées aux spécifications techniques des fournitures

N°	Désignations	LIRE		AU LIEU DE	
		Spécifications Techniques	Observations Eliminateur/ Non éliminateur	Spécifications Techniques	Observations Eliminateur/N on éliminateur
4	Cartouche de batterie de remplacement pour Onduleur APC 10 KVA	Général		Général	
		Type de périphérique Batterie d'onduleur		Type de périphérique Batterie d'onduleur	
		Type de boîtier de batteries Module enfichable	Eliminateur	Type de boîtier de batteries Module enfichable	Eliminateur
		Batterie		Batterie	
		Quantité 2		Quantité 2	
		Technologie Acide de plomb	Eliminateur	Technologie Acide de plomb	Eliminateur
		Capacité 960 Wh	Eliminateur	Capacité 960 Wh	Eliminateur
		Fonctions		Fonctions	
		Sans entretien, scellé, anti-fuite	Eliminateur	Sans entretien, scellé, anti-fuite	Eliminateur

Divers		Divers	
Normes de conformité RoHS, REACH	Eliminatoire	Normes de conformité RoHS, REACH	Eliminatoire
Garantie du fabricant		Garantie du fabricant	
Service et maintenance Garantie limitée - 2 ans	Eliminatoire	Service et maintenance Garantie limitée - 2 ans	Eliminatoire
Caractéristiques d'environnement		Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement 0 °C	Eliminatoire	Température minimale de fonctionnement 0 °C	Eliminatoire
Température maximale de fonctionnement 40 °C	Eliminatoire	Température maximale de fonctionnement 40 °C	Eliminatoire
Taux d'humidité en fonctionnement 0 - 95%	Eliminatoire	Taux d'humidité en fonctionnement 0 - 95%	Eliminatoire
La « Cartouche de batterie de remplacement pour Onduleur APC 10 KVA » est destinée à être utilisée par l'onduleur Smart-UPS On-line SRT - SRT10KXLI	Eliminatoire	BON A LANCER	

II. Date limite de dépôt des offres

Les offres doivent être déposées au plus tard le **11 août 2022 à 10 h (heure locale : GMT+1)** au : Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) sis au bureau 204 de la Direction Générale de la SBEE, en face de la préfecture du Littoral, immeuble contigu à celui de ORABANK, au bureau 204.

Les offres (versions physique et électronique) seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis ou de leurs représentants dûment mandatés à l'adresse ci-après salle 116 située au 1er étage du bâtiment de la Direction Générale de la SBEE, le **11 août 2022 à 10 heures 30 minutes (heure locale : GMT+1)**.

Cotonou le, *20/07/2022*

La Personne Responsable des Marchés Publics,

A handwritten signature in blue ink is written over a red circular stamp. The stamp contains the text 'SBEE * CENTRE SUD * LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS' around the perimeter and 'LA PRMP' in the center.

Gérard TROUSSICOT

BON A LANCER