

RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
Fraternité- Justice-Travail

SOCIÉTÉ BÉNINOISE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

PROCES-VERBAL D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

*Avis d'appel d'offre ouvert N°279/22/SBEE/DG/DT/DPAL /PRMP/CM du 21
novembre 2022*

Objet du dossier d'appel à concurrence :

ACQUISITION DE CÂBLES BT AU PROFIT DE LA SBEE

Février 2023

Page 1 sur 6

Procès- verbal d'attribution provisoire : ACQUISITION DE CÂBLES BT AU PROFIT DE LA SBEE

Procès-verbal d'attribution provisoire

Objet : Dossier d'appel à concurrence n° 279/22/SBEE/DG/DT/DPAL /PRMP/CM du 21 novembre 2022 relatif à l'ACQUISITION DE CÂBLES BT AU PROFIT DE LA SBEE

Mode de passation : Appel d'offres Ouvert National

L'an Deux mil vingt-deux et le jeudi 09 février à 10 heures, dans la salle 116 de la Direction Générale de la Société Béninoise d'Énergie Électrique sise à Ganhi, Avenue du Gouverneur Général PONTY, face Préfecture du Littoral, 01 BP 123 COTONOU, la Commission d'Ouverture et d'Évaluation des Offres (COÉ) a procédé à l'attribution provisoire du marché cité en objet.

Ont pris part à cette séance conformément aux Notes de Services n°2655/22/DG/DPAL/PRMP/APM-CMEDDS/APM-CP/SPM et n°2656/22/DG/DPAL/PRMP/APM-CMEDDS/APM-CP/SPM du 12 décembre 2022, les personnes dont les noms suivent :

President: Monsieur KOTY Atzel, Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de la SBEE;

Rapporteur: Monsieur HOUAGA Nestor, Assistant en Passation des Marchés Chargé du Montage et d'Évaluation des Dossiers en Dessus du Seuil (APM-CMEDDS) à la PRMP/SBEE

Autres Membres du COÉ:

Administration	Nom et Prénom(s)	Qualité	Observations
DT	Gérard HOUNNOUKPE	Représentant /DT	Néant
DAF	HOUNGAN Kervin	Représentant /DAF	Néant
PRMP	HOUEDJISSI Ulrich	Membre	Néant
PRMP	AMOUSSA Mowaïd	Membre	Néant

Les résultats d'analyse des offres se présentent dans le tableau synthèse ci-après :


LOT UNIQUE	Intitulé : ACQUISITION DE CÂBLES BT AU PROFIT DE LA SBEE
Procédures	
Mode de passation	Appel d'Offres Ouvert National
Justification	Autorisation de la DNCMP
Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle	PV n°26-09/DNCMP/CEA/2022 du 05/08/2022 et a obtenu le « BON À LANCER » le 15 novembre 2022.
Soumissionnaires	
<ul style="list-style-type: none"> - GFS - FIRST CHOICE - LECHRIS BUSINESS - ADIZZA BUSINESS - BGP - HAVILA BDELLIUM ET FILS - W.E.T. SARL - HYDRO LIGHT SARL - CGE - VALKO SARL - JIMUSE SAS - DBR CHALLENGE - FOX INTERNATIONAL - SOROFHE - CCC BULDING SARL - GROUPEMENT BLT EXPERT INTERNATIONAL & ELIMAR - ALPHA TND LIMITED - AD SOLUTIONS - LA GAT 	
Soumissionnaires écartés	
Soumissionnaires	Motifs
GFS	Le soumissionnaire n'a pas rempli pour chaque item les prix unitaires dans le bordereau des prix et dans le bordereau des prix pour les fournitures
FIRST CHOICE	L'offre du soumissionnaire n'est pas économiquement la plus avantageuse
LECHRIS BUSINESS	le marquage sur ses câbles est U-1000 YJLV 4x 16 alors que le marquage exigé dans le DAO est U-1000 AR2V et section. Sa fiche technique est donc non conforme. Il est par conséquent éliminé.
ADIZZA BUSINESS	Le soumissionnaire n'a pas précisé la couleur de la gaine au niveau du câble 4x120. Sa fiche technique est donc non conforme. Il est par conséquent éliminé



3

BGP	Le soumissionnaire a proposé pour le câble 4x35 une chute de tension 1,62 au lieu de ≤ 1 exigé dans le DAO Sa fiche technique est donc non conforme. Il est par conséquent éliminé.
HAVILA BDELLIUM ET FILS	L'offre du soumissionnaire n'est pas économiquement la plus avantageuse
W.E.T. SARL	Le soumissionnaire W.E.T. pour la chute de tension en triphasé pour les câbles 4*35 a proposé 1,6 au lieu de ≤ 1 . Sa fiche technique est donc non conforme. Il est par conséquent éliminé
HYDRO LIGHT SARL	L'offre du soumissionnaire n'est pas économiquement la plus avantageuse
CGE	Le soumissionnaire n'a pas proposé la Couleur de la gaine pour les câbles 4x120 et la chute de tension pour les câbles 4x16 et 4x35 dans sa fiche technique. Sa fiche technique est donc non conforme. Il est par conséquent éliminé
VALKO SARL	Le soumissionnaire n'a pas proposé la Couleur de la gaine pour les câbles 4x120 et la chute de tension pour les câbles 4x16 et 4x35 dans sa fiche technique. Sa fiche technique est donc non conforme. Il est par conséquent éliminé.
JIMUSE SAS	Le soumissionnaire a fourni en lieu et place de la Fiche Techniques délivré par le fabricant, une description technique
DBR CHALLENGE	Le soumissionnaire n'a pas précisé pour tous les câbles la Tension de service nominale Uo/U. Il a proposé pour son câble 4*16mm une chute de tension de 3,5 au lieu de $\leq 3,4$ exigé dans le DAO. Pour son câble 4*35mm le soumissionnaire à proposer 1,6 au lieu de ≤ 1 exigé dans le DAO. Sa fiche technique est donc non conforme. Aussi, son certificat d'origine ne provient pas du fabricant ayant délivré les fiches techniques. Il est par conséquent éliminé.
SOROFHE	Le soumissionnaire SOROFHE : pour les câbles 4*35mm le soumissionnaire a proposé 1,6 au lieu de ≤ 1 exigé dans le DAO. Sa fiche technique est donc non conforme. Le certificat ISO fourni par le fabricant n'est pas en français et la preuve de traduction n'est pas jointe. Il est par conséquent éliminé
CCC BULDING SARL	Le soumissionnaire CCCB SARL : pour les câbles 4*35mm le soumissionnaire a proposé pour la chute de tension 1,6 dans les fiches techniques au lieu de ≤ 1 exigé dans le DAO. Sa fiche technique est donc non conforme. Il est par conséquent éliminé.
GROUPEMENT BLT EXPERT INTERNATIONAL & ELIMAR	L'offre du soumissionnaire n'est pas économiquement la plus avantageuse

ALPHA TND LIMITED	Le soumissionnaire ALPHA TND LIMITED a fourni deux marques de câbles pour l'ensemble des câbles. Pour les câbles 4x35, la chute de tension est de 1,6 au lieu de ≤ 1 exigé dans le DAO. En ce qui concerne les câbles 4x120 la couleur est non précisée. Enfin pour la marque yifeng, il n'a pas fourni de fiche technique pour les câbles. Ses fiches techniques sont donc non conformes. Il est par conséquent éliminé.
AD SOLUTIONS	le soumissionnaire n'a pas précisé pour les câbles 4x16 la chute de tension. Pour les câbles 4x35 la chute de tension est de 1,62 au lieu de ≤ 1 exigé dans le DAO. Pour les câbles 4x120 il n'a pas présenté de fiche technique.
LA GAT	Le soumissionnaire a fourni pour les câbles 4x35, une chute de tension 1,62 au lieu ≤ 1 exigé dans le DAO. Au niveau du marquage on a une deuxième appellation comme U-1000 AR02V et U-1000 AR2V.
Attributaire	
Nom	FOX INTERNATIONAL
Montant proposé	228.059.780 FCFA TTC
Montant évalué (corrigé)	228.059.780 FCFA TTC
Principales dispositions permettant l'établissement du marché	
Objet du marché	
Prix	228.059.780 FCFA TTC
Délai d'exécution	trois (03) ans
Part de sous-traitance (le cas échéant)	Néant
Variante pris en compte (cas échéant)	Néant
Autres	Néant



Au regard des informations inscrites dans le tableau ci-dessus, la Commission ou le Comité d'ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a adopté la proposition d'attribution provisoire ci-après :


LOT UNIQUE	Attributaire	Montant
ACQUISITION DE CÂBLES BT AU PROFIT DE LA SBEE	FOX INTERNATIONAL SARL	228.059.780 FCFA TTC
TOTAL		228.059.780 FCFA TTC

Le Président a clôturé la séance à 11h heures

Fait à Cotonou, le 09 février 2023

Ont signé :


Le Président


Atzel KOTY
(PRMP/SBEE)

Le Rapporteur


Nestor HOUAGA
(APM-CMEDDS/PRMP/SBEE)

Les autres membres du COÉ


Mawéid AMOUSSA
(SPM/PRMP)


Ulrich HOUÉATISSI
(SPM/PRMP)


Gérard HOUKUNSUPE


Christian HOUÉGBELO
(Rpt DAF)