




REPUBLIQUE DU BENIN



*SOCIÉTÉ BÉNINOISE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE*

MARCHE DE FOURNITURES

**PROCES-VERBAL D'ATTRIBUTION PROVISOIRE**

*Avis de Demande et de Renseignements et de Prix n°448/24/SBEE/DG/DT-PRMP/SPPRMP/RCP/SPM du 13 Janvier2025*

**Objet :** *ACQUISITION DE CABLE DE BRANCHEMENT BT  
ANTIFRAUDE AU PROFIT DE LA SBEE*

**Source de financement :** *Budget Autonome*

**Gestion :** *2024*

**Imputation budgétaire :** *Budget Autonome*

MAI 2025

## Procès-verbal d'attribution provisoire

Objet : Dossier de Demande de Renseignements et de Prix n°448/24/SBEE/DG/DT-PRMP/SPPRMP/RCP/SPM du 13 Janvier2025 relatif à l'ACQUISITION DE CABLE DE BRANCHEMENT BT ANTIFRAUDE AU PROFIT DE LA SBEE Mode de passation :

### Demande de Renseignements et de Prix (DRP)

L'an deux mil vingt-cinq et le vendredi 14 mars à 10 heures, dans la salle 116 de la Direction Générale de la SBEE, le Comité d'ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a procédé à l'attribution provisoire du marché cité en objet.

Ont pris part à cette séance conformément aux notes de service N°I00648 / 25 / DG / PRMP / SP—PRMP / RCP / SPM et N° I00649 / 25 / DG / PRMP / SP-PRMP / RCP / SPM du 06 février 2025 et la lettre d'invitation N°I00641 / 25 / DG / PRMP / SP-PRMP / RCP / SPM du 05 Février 2025 :

- Président : **Jean-Luc YOFFOU**, PRMP / SBEE
- Rapporteur : **Wadeed SAMBIENI**, Spécialiste en Passation des Marchés à la PRMP SBEE

#### Membres :

- **Nestor HOUAGA**, SP-PRMP/SBEE ;
- **Michel YEHOUENOU**, RCP/SBEE ;
- **Akim BOURAIMA**, Représentant DFC/SBEE ;
- **Innocent KPOGLA**, Représentant DT/SBEE ;
- **Délonou GOUGLA**, Représentant DCC ;
- **Abbas ADEBI**, Technicien /SBEE

Les résultats d'analyse des offres se présentent dans le tableau synthèse ci-après :

Lot unique	Intitulé : ACQUISITION DE CABLE DE BRANCHEMENT BT ANTIFRAUDE AU PROFIT DE LA SBEE
Procédures	
Mode de passation	Demande de Renseignements et de Prix (DRP)
Justification	PV CCMP
Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle	Procès-verbal nN°121/24/SBEE/DG/CCMP/AF/SPM/SP du 13/12/24°087/23/SBEE/DG/CCMP/SP du 04 octobre 2023
Soumissionnaires	

PLANETECH SARL  
GROUPE GLOBAL ENERGY SA  
SOCIÉTÉ IS GROUPE

**Soumissionnaires écartés**

**Soumissionnaires**

**Motifs**

PLANETECH SARL

-Au niveau du Mini-interrupteurs de 5A à 20A il n'a pas présenté la Courbe de fonctionnement temps-courant.  
-Au niveau du poids de la PINCE D'ANCRAGE MONOPHASEE il n'a pas précisé la valeur garantie par le soumissionnaire tel qu'exigé dans le dossier mais a reconduit l'intervalle proposé et n'a pas fourni la fiche technique.  
Au niveau du poids de la PINCE D'ANCRAGE Triphasée il n'a pas précisé dans sa description la valeur garantie par le soumissionnaire tel qu'exigé dans le dossier mais a reconduit l'intervalle proposé ( $0,05 \leq P \leq 0,150$ ) et n'a pas fourni la fiche technique.  
Au niveau des dimensions de la CAISSE A OUTILS VIDE il a proposé dans sa description comme valeur 560 au lieu de 580 pour la longueur, 220 au lieu de 230 pour la largeur et 238 au lieu de 260 pour la hauteur.  
-Au niveau du poids de LA CLE ISOLEE A CLIQUET HEXAGONAL + 8 DOUILLES il n'a pas précisé dans sa description la valeur garantie par le soumissionnaire tel qu'exigé dans le dossier mais a reconduit l'intervalle proposé  
-Au niveau du Mini-interrupteurs de 5A à 20A il n'a pas présenté la Courbe de fonctionnement temps-courant  
-Au niveau du Manchon coupe-circuit le poids et l'intensité maximal n'as pas été précisé sur sa description technique.  
-Au niveau du poids et l'Intensité du CONNECTEURS AERIENS INDEMONTABLE POUR BRANCHEMENT SECURISE il n'a pas précisé dans sa description la valeur garantie par le soumissionnaire tel qu'exigé dans le dossier mais a reconduit l'intervalle proposé ( $0,110 \leq P \leq 0,140$ ) et ( $60 \leq I \leq 100$ ).  
-Au niveau du poids de la PINCE D'ANCRAGE MONOPHASEE il n'a pas précisé la valeur garantie par le soumissionnaire tel qu'exigé dans le dossier mais a reconduit l'intervalle proposé et n'a pas fourni la fiche technique.  
-Au niveau du poids de la PINCE D'ANCRAGE Triphasée il n'a pas précisé dans sa description la valeur garantie par le soumissionnaire tel qu'exigé dans le dossier mais a reconduit l'intervalle proposé ( $0,100 \leq P \leq 0,200$ ) et n'a pas fourni la fiche technique ;  
-Au niveau de la Pochette outillage électricien 5pcs, il n'a pas indiqué la matière sur sa description technique ;  
-Au niveau du poids de l'Écarteur de phase paire il n'a pas précisé la valeur garantie par le soumissionnaire tel qu'exigé dans le dossier mais a reconduit l'intervalle proposé ( $0,30 \leq P \leq 0,40$ ) ;  
-Au niveau du poids, de la taille et de la longueur des gants en cuir, il n'a pas précisé la valeur garantie par le soumissionnaire tel qu'exigé dans le dossier mais a reconduit l'intervalle proposé ;  
-Au niveau de Trio de Tournevis plat, il n'a pas indiqué la matière ;  
-Au niveau du poids, de la longueur, de la hauteur et de la circonférence de Marteau, il n'a pas précisé la valeur garantie par le soumissionnaire tel qu'exigé dans le dossier mais a reconduit l'intervalle proposé ;

SOCIÉTÉ IS GROUPE	<p>Au niveau du modèle de la Pochette outillage électricien 5pcs, le modèle indiqué sur la fiche technique et la description technique (pince) ne correspond pas au modèle exigé dans le dossier (pochette).</p> <p>Au niveau du Mini-interrupteurs de 5A à 20A il n'a pas présenté la Courbe de fonctionnement temps-courant sur sa description technique.</p> <p>-Au niveau du modèle du câble concentrique antifraude de 25mm<sup>2</sup>, le model de câble n'a pas été précisé dans sa description technique.</p>	
<b>Attributaire</b>		
Nom	GROUPE GLOBAL ENERGY SA	
Montant proposé	29 252 094 TTC	
Montant évalué (corrigé)	29 260 413 TTC	
<b>Principales dispositions permettant l'établissement du marché</b>		
Objet du marché	ACQUISITION DE CABLE DE BRANCHEMENT BT ANTIFRAUDE AU PROFIT DE LA SBEE	
Prix	29 260 413 TTC	
Délai d'exécution	Six (06) mois	
Part de sous-traitance (le cas échéant)	Néant	
Variante pris en compte (cas échéant)	Néant	
Autres	Néant	

Au regard des informations inscrites dans le tableau ci-dessus, le Comité d'ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a adopté la proposition d'attribution provisoire ci-après :

Désignation des lots	Attributaire	Montant
UNIQUE	GROUPE GLOBAL ENERGY SA	24 796 960 F CFA HT

<b>TOTAL</b>	<b>29 260 413 F CFA TTC</b>
--------------	---------------------------------

Le Président a clôturé la séance à 10 heures 36 minutes.

Fait à Cotonou le *15 Mai 2025*

**Le Président**




**Jean-Luc YOFFOU**  
PRMP/SBEE

**Le Rapporteur**



**Wadeed SAMBIENI**  
SPM/PRMP/SBEE

**Les membres**



**Nestor HOUAGA**  
SP-PRMP/SBEE



**Michel YEHOUEYOU**  
RCP/SBEE



**Délonou GOUGLA**  
Rpt DCC/SBEE



**Akim BOURAIMA**  
Rpt DFC/SBEE



**Abbas/ADEBI**  
Technicien /SBE



**Innocent KPOGLA**  
Rpt DT/SBEE

