

RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

Fraternité-Justice-Travail

**Société Béninoise d'Énergie Électrique
(SBEE)**

**Personne Responsable des Marchés Publics
(PRMP)**

PROCES-VERBAL D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

Avis d'appel d'offres n°302/23/SBEE/DG/PRMP - DT/DCMEDDSP/SPM du 09/01/2024

Et ses Addenda N°01 du 20 février 2024 et n°02 du 22 octobre 2024

Objet du dossier d'appel à concurrence :

ACQUISITION, INSTALLATION DE DETECTEURS D'INCENDIE DANS LES SOUS STATIONS ELECTRIQUES ET MAINTENANCE D'EXTINCTEURS AU PROFIT DE LA DIRECTION TECHNIQUE.

Référence du DAO : F_DT_107741

Mars 2025



Procès-verbal d'attribution provisoire

Objet : Dossier d'appel à concurrence n°302/23/SBEE/DG/PRMP - DT/DCMEDDSP/SPM du 09/01/2024 relatif à l'Acquisition, installation de détecteurs d'incendie dans les sous stations électriques et maintenance d'extincteurs au profit de la Direction Technique

Mode de passation : Appel d'Offres Ouvert International

L'an deux mil vingt-cinq et le mardi 11 mars à 10 heures 30 minutes, dans la salle 219 de la Direction Générale de la Société Béninoise d'Energie Electrique sise à Ganhi, Avenue du Gouverneur Général PONTY, face Préfecture du Littoral, 01 BP 123 COTONOU, la Commission d'Ouverture et d'Évaluation des Offres (COÉ) a procédé à l'attribution provisoire du marché cité en objet suite aux observations de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP) suivant le procès-verbal n°01-57/DNCMP/DiC/KB-DW/2025 du 20 janvier 2025.

Ont pris part à cette séance conformément aux notes de services n°117185_117186/24/DG/PRMP/SP-PRMP/RCP/SPM du 07 novembre 2024 :

Président : Monsieur Jean-Luc YOFFOU, Personne Responsable des Marchés Publics de la SBEE ;

Rapporteur : Monsieur AMOUZOUN Elias, Spécialiste en Passation des Marchés à la PRMP/SBEE

Autres Membres de la COÉ :

Administration	Nom et Prénom(s)	Qualité	Observations
PRMP	Nestor HOUAGA	SP-PRMP	Néant
	Michel YEHOUENOU	RCP/PRMP	
	Abbas ADEBI	Technicien/PRMP	
DT	Siméon AHOUISSOU	CDSET Représentant DT/SBEE	
DFC	Jackarino HAMELO	Représentant DFC/SBEE	

Les résultats d'analyse des offres se présentent dans le tableau synthèse ci-après :

LOT UNIQUE	INTITULÉ : ACQUISITION, INSTALLATION DE DETECTEURS D'INCENDIE DANS LES SOUS STATIONS ELECTRIQUES ET MAINTENANCE D'EXTINCTEURS AU PROFIT DE LA DIRECTION TECHNIQUE.
------------	---

Procédures	
Mode de passation	Appel d'Offres Ouvert National
Justification	Autorisation de la DNCMP
Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle	Procès-verbal N°33-26/DNCMP/DiC/AL/2023 du 03 novembre 2023
Soumissionnaires	
1- GROUPEMENT CETEC & UNIR INTERNATIONAL ; 2- BENIN TRACKING SECURITY ; 3- SOGECI AFRIQUE SARL.	
Soumissionnaires écartés	
SOUSSIONNAIRES	MOTIFS
GROUPEMENT CETEC & UNIR INTERNATIONAL	Le soumissionnaire GROUPEMENT CETEC & UNIR INTERNATIONAL a proposé un échantillon de marque SIEMENS de type OP360 qui n'est pas conforme à ce qui est demandé. En effet, en lieu et place de la norme NF EN 14604 exigé au point 1.3 des spécifications techniques et rendu éliminatoire (page 30 de l'addendum N°2), il est mentionné sur la base de l'échantillon EN 54-7 : 2018 et EN 54-17 :2005 donc non conforme à que qui est demandé.
BENIN TRACKING SECURITY	La fiche technique fournie par le soumissionnaire BENIN TRACKING SECURITY est en anglais non traduite en français contrairement aux exigences du DAO au point 10 de l'avis d'appel d'offres (page 9) et l'IC 10 Langue de l'offre qui stipule au point 10.1 que « L'offre ainsi que toute la correspondance et tous les documents concernant la soumission, échangés entre le candidat et l'Autorité contractante seront rédigés en langue française. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le candidat dans le cadre de la soumission peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d'être accompagnés d'une traduction en langue française par un organisme habilité qui fera foi. » (Page 24 du DAO). Par ailleurs, il a proposé, tant dans sa description technique que dans la fiche technique / prospectus, un produit dont la température de fonctionnement varie entre -10° et 40°C, non conforme à la spécification fixée par le Dossier d'Appel à Concurrence. Enfin, Le soumissionnaire n'a pas fourni d'échantillon mais a fourni une promesse de fourniture contrairement aux exigences de l'IC11.1 (k) du DAO.
ATTRIBUTAIRE	
Nom	SOGECI AFRIQUE SARL
Montant proposé	167.624.961 F CFA TTC

GA

SA
f

Montant évalué (corrigé)	167.624.961 F CFA TTC
Principales dispositions permettant l'établissement du marché	
Objet du marché	ACQUISITION, INSTALLATION DE DETECTEURS D'INCENDIE DANS LES SOUS STATIONS ELECTRIQUES ET MAINTENANCE D'EXTINCTEURS AU PROFIT DE LA DIRECTION TECHNIQUE.
Prix par	
Délai d'exécution	Six (06) mois
Part de sous-traitance (le cas échéant)	Néant
Variante pris en compte (cas échéant)	Néant
Autres	-

Au regard des informations inscrites dans le tableau ci-dessus, la Commission d'ouverture et d'Evaluation des Offres (COÉ) a adopté la proposition d'attribution provisoire ci-après :

LOT UNIQUE	ATTRIBUTAIRE	MONTANT (TTC)
		SOGECI AFRIQUE SARL
	TOTAL	167.624.961 F CFA

Le Président a clôturé la séance à 11heures 45 minutes.

Fait à Cotonou, le 11 mars 2025


Ont signé :

Le Président



Jean Luc YOFFOU
PRMP /SBEE

Le Rapporteur



Elias AMOUZOUN
SPM /PRMP SBEE

Les membres



Nestor HOUAGA
SP-PRMP



Michel YEHOUEOU
RCP/PRMP



Siméon AHOUISSOU
CDSET/DT



Abbas ADEBI
Technicien/PRMP



Jackarino HAMELO
Représentant DFC